

Приложение 2
к паспорту безопасности
Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «ДЕТСКИЙ
САД № 8 Г. КИРОВСКОЕ»

Татьяна Ярославовна Гайван
(ФИО)
« 11 » 2023 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта (территории) образовательной организации
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ**

«ДЕТСКИЙ САД № 8 ГОРОДА КИРОВСКОЕ»
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Комиссия в составе:

председатель комиссии:

Гайван Татьяна Ярославовна (заведующий МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8 ГОРОДА КИРОВСКОЕ»)

Члены комиссии:

Коломоец Александра Сергеевна – старший воспитатель МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. КИРОВСКОЕ»

Боровец Екатерина Николаевна – помощник воспитателя

Колисниченко Дмитрий Романович – вр.и.д. оперуполномоченного отдела в г. Торез УФСБ России по ДНР, лейтенант;

Ляпко Данил Романович – Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Кировское отдела надзорной деятельности и профилактической работы Шахтерского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ДНР, старший лейтенант внутренней службы;

Пузанов Евгений Леонидович – сотрудник ФГКУ УВО ВНГ РФ по ДНР на основании приказа отдела образования администрации города Кировское №52-од от 23.03.2023года «О создании комиссии о антитеррористической защищенности объектов образования администрации города Кировское», приказа МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8 ГОРОДА КИРОВСКОЕ» от 23.06.2023 №48-од «О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)», 11 августа 2023 г. по 20 августа 2023г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

286300, Донецкая Народная Республика, г.Кировское, ул. Николаевская, д.4А

тел.: +7(85650) 6-16-82, e-mail: ladooska8@yandex.com

(почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес)

муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

Характеристика здания

Назначение объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение для общественного воспитания, обучения, присмотра и ухода за детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Нахождение воспитателей и детей для воспитания, обучения, присмотра и ухода за детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет.	
Площадь территории	3400 м ²	
Ограждение территории	Со всех сторон - металлический забор высотой 1,5 м.	
Подъездные пути	1 подъезд с улицы Николаевская через 1 въездные ворота.	
Перечень зданий и сооружений	Здание детского сада.	
Этажность	2-х этажное здание с подвалом и чердаком.	
Размеры	21,35 x 30,45 м, высота 8 м.	
Степень огнестойкости	III	
Стены	Кирпичные.	
Перегородки	Кирпичные.	
Перекрытия	Железобетонные.	
Крыша	Четырехскатная чердачного типа, кровля – шифер по деревянной обрешётке.	
Лестничные клетки	Железобетонные марши и площадки: 2 лестничные клетки, сочетанием, с 1-го этажа по 2-й этаж и чердак, с подвала по 2-й этаж.	
Противопожарные преграды	Отсутствуют.	
Стационарные пожарные лестницы	Отсутствуют.	
Пути эвакуации	Подвал:	- по 1-му лестничному маршруту на 1-й этаж.
	1-й этаж:	- через 5 выходов наружу.
	2-й этаж:	- по 2-м лестничным клеткам на 1-й этаж;
	Чердак:	- по 1-й лестничной клетке на 1-й этаж.
Электроснабжение	ГРЩ 380/220 В. Находится в столовой (см. схему). Отключение в ночное время прводит дежурный охранник (220В), в дневное время отключение првдит заведующий хозяйством (220В) или сотрудники РЭС (380В).	
Газоснабжение	Отсутствует.	
Отопление	Центральное водяное от центральной газовой котельной.	
Вентиляция	Естественная.	
Наличие опасных веществ (АХОВ, РВ, ВВ, ЛВЖ, ГЖ)	Отсутствуют.	

и пр.)	
--------	--

Заведующий МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. КИРОВСКОЕ» Гайван Татьяна Ярославовна,

тел. +7 (85650) 6-16-82, +79493085875

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности: Вареникова Дарья Сергеевна, тел. раб. +7 (85650) 6-16-82, моб.+79494357209

(Ф.И.О. ответственного по безопасности объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

не имеется

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Социально значимые, административные и другие объекты

№	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Телефон
1.	Администрация города Кировское	86300, ДНР, г. Кировское, ул. Шахтерская, д.39	Приемная главы: (06250) 6-11-85, каб. 203 Отдел муниципальных услуг (по работе с обращениями граждан): (06250) 6-11-85 (вн.224), каб.102 Диспетчерская служба: (06250) 6-25-00
2.	Кировской ГО МВД ДНР г. Кировское,	<u>ул. Пионерская, д.6</u>	102; <u>+7 (85650) 6-18-02</u>
3.	63 ПСЧ ФГКУ «8 ПСО ФПС ГПС по ДНР»	г. Кировское, ул. Асфальтная 11А	101; <u>+7 (85650) 6-25-44</u>
4.	Кировская Центральная городская больница	г. Кировское, ул. Шахтёрская, 46,	Скорая помощь 103, +7 (85650) 6-20-75; +7 949 303 52 34 (Феникс); Регистратура +7 (85650) 6-26-02

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

Кировской РП «РЭК» от ТП

ЦР ГК «Донбасс газ» г. Енакиево

II. Общие сведения о работниках объекта и арендаторах

Режим работы объекта: продолжительность рабочего дня 10 часов, понедельник-пятница с 07.30ч. до 17.30ч.

Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня 86 человек (из них 51 воспитанников, 3 посетителей, 32 работников); 2 человека (сторож, охранник) – ночное время, выходные и праздничные дни – 2 чел. (сторож, охранник). Максимальная посещаемость объекта (территории) -86 человек (численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Две электрощитовых находящиеся подвале на втором этаже в коридоре. Главный распределительный электрощит.		37,53 м ²	Наличие или угроза гибели людей взрыв или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба, авария, потеря тепла, повреждения, прекращение функционирования объекта	Разрушение строительных конструкций и гибель людей
2.	Групповые комнаты	86	213м ²	Захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывных веществ	Пожар, разрушение помещений, порча имущества, людские потери
3.	Спальные комнаты	86	87,61 м ²	Захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывных веществ	Пожар, разрушение помещений, порча имущества, людские потери

4.	Музыкальный зал	61	52,2 м ²	Захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывных веществ	Пожар, разрушение помещений, порча имущества, людские потери
5.	Спортивный зал	18	29,61 м ²	Захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывных веществ	Пожар, разрушение помещений, порча имущества, людские потери

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект: через двери и окна первого этажа здания МДОУ, вход со двора, иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ; взрывное устройство, захват заложников.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения составит 3400 м², человеческие жертвы -86 чел., разрушения.

Предполагаемые модели действий нарушителей:

- захват заложников: наиболее вероятной моделью захвата заложников будет захват всего здания учебного корпуса, в котором возможно нахождение примерно 86 человек с последующим их сосредоточением в помещении спортивного и музыкального зала. Также, возможен захват заложников в отдельном помещении, таком как групповые комнаты, кабинеты;

- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства при захвате заложников в помещении спортивного зала;

- поджог здания: наиболее пожароопасным является помещение хранилище библиотеки. В случае внесения источника зажигания произойдет быстрое распространение пожара по всей площади помещения, а также на смежные помещения (подсобные помещения, кабинеты) и через оконные проемы на чердачное помещение. Также, вследствие пожара будут задымлены все (или частично) пути эвакуации;

- подрыв припаркованных автомобилей возможен возле центрального входа;

- террористический акт с использованием террориста-смертника при проникновении его в помещения объекта, где возможен захват заложников (учеников), находящихся на местах;

- осуществление террористического акта с использованием отравляющих веществ на втором этаже, где находятся учебные классы, кабинеты и места скопления людей.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

возможное количество пострадавших на объекте – 86 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Сотрудник ООО «Сова» -1, при нажатии КТС прибывают сотрудники ОВО ВНГ РФ по ДНР, МВД по ДНР.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: установлен ППК Лунь-25 Т- кнопка тревожной сигнализации электронного вызова «Астра-Р» с выходом к ПЦН Енакиевского городского отдела охраны; радиобрелок «Астра-Р».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения отсутствуют _____;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствуют _____;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют _____;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют _____;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) прожектор в количестве 1 штуки, марка неизвестна _____;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения отсутствуют _____.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП для проезда транспорта отсутствуют _____;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6 для людей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет _____;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) осуществляется (ООО Охранной организацией «СОВА») и 3-мя штатными сторожами, работающими по графику с 19.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни-круглосуточно _____.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации отсутствует (требуется) _____;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует _____

(характеристика)

(требуется);

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует (не требуется) _____;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре отсутствует _____;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) В помещениях и в здании установлены огнетушители в количестве 12 шт.: марка ОП 9-(3) -12 шт.

(характеристика)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

1. Электрощитовая в подвале и на втором этаже.

Мероприятия по защите данного критического объекта выполняются не в полном объеме.

11 Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий;

Учитывая, что прогнозируемое количество пострадавших на объекте составляет 86 человек, а количество населения в городе Кировское составляет 28717 человек, то согласно п.13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. КИРОВСКОЕ» присваивается 4 категория опасности.

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных:

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории);

б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта;

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий);

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок.

18. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается посредством:

а) разработки и реализации комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления;

б) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования;

в) своевременного предупреждения, выявления и пресечения действий лиц, направленных на совершение террористического акта;

г) обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны;

д) заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объектов (территорий), контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при нецелевом использовании объектов (территорий);

е) организации обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий);

ж) осуществления контроля за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий);

з) организации индивидуальной работы с работниками объектов (территорий) по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности.

19. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта обеспечивается путем:

а) неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов;

б) периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта;

в) принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств;

д) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);

е) сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, обеспечивающих охрану объектов (территорий), на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на объекты (территории), беспричинного размещения посторонними лицами вблизи объектов (территорий) вещей и транспортных средств;

ж) контроля за состоянием систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, складских помещений;

з) поддержания постоянного взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

и) своевременного информирования правоохранительных органов о ставших известными фактах незаконного приобретения лицами, посещающими объект (территорию), оружия, его конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств.

20. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством:

а) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях);

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории);

в) организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств;

г) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях);

д) исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них;

е) организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями;

ж) осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;

з) организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

21. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством:

а) своевременного выявления и незамедлительного доведения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработки порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обучения работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта;

г) проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении;

д) обеспечения технических возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений);

е) проведения занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта.

22. Обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий), достигается посредством:

а) определения должностных лиц, ответственных за хранение [паспорта](#) безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

б) определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в [паспорте](#) безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

в) осуществления мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в [паспорте](#) безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

г) подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в [паспорте](#) безопасности

объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).

23. Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправок, достигается посредством:

а) организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств;

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории);

в) обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и персонала объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок;

г) осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

24. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В целях обеспечения противопожарной безопасности необходимо выполнить следующие мероприятия

1. Установить систему пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
2. Осуществлять мероприятия, направленные на усиление пожарной безопасности объекта (содержание путей эвакуации).
3. Проемы в противопожарных перегородках выполнить согласно требований к пределам огнестойкости.
4. Обеспечить обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения.
5. Установить защиту здания от прямых попаданий молний и вторичных ее проявлений.
6. Установить соответствующую аппаратуру защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов.
7. Отремонтировать стационарную пожарную лестницу, ведущую в чердачное помещение.
8. Обеспечить лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм ПУЭ.

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) - отсутствует

В соответствии с п.11 е ПП РФ от 02.08.2019 за №1006, сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования

финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Решение принято голосами членов комиссии «за» 5, «против» 0, «воздержались» 0

Подписи членов комиссии, проводивших обследование:

Члены комиссии:

В.р.ид оперуполномоченного отдела в
г.Торез УФСБ России по ДНР,
лейтенант



Д.Р. Колисниченко

Начальник отделения НДиПР г. Кировское
отдела НДиПР Шахтерского муниципального округа
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Донецкой Народной Республике,
старший лейтенант внутренней службы




Д.Р. Дяпко

Е.Л. Пузанов


Сотрудник ФГКУ УВО ВНГ по ДНР

Помощник воспитателя
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. КИРОВСКОЕ»



Е.Н. Боровен

Старший воспитатель МДОУ
«ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. КИРОВСКОЕ»



А.С. Коломоец